

Ricerca perdita impianto riscaldamento



File: IR000033_modificata.BMT

Data: 06/03/2021

Tipo di lente: 31° x 23°

Numero di serie obiettivo:

Ora: 16:14:23




Parametri dell'immagine:

Grado di emissione: 0,93
Temp. riflessa [°C]: 21,9

Marcature immagine:

Oggetti da misurare	Temp. [°C]	Emiss.	Temp. riflessa [°C]	Note
Punto di misura 1	19,8	0,93	21,9	-
Punto di misura 2	21,8	0,93	21,9	-
Punto di misura 3	20,8	0,93	21,9	-
Punto più freddo 1	15,7	0,93	21,9	-
Punto più caldo 1	22,0	0,93	21,9	Punto più caldo all'interno della selezione
DeltaT 1[Punto di misura 2 - Punto di misura 3]	1,0	-	-	-
DeltaT 2[Punto di misura 2 - Punto di misura 1]	2,0	-	-	-

Istogramma:



Linea di profilo:

